Форма 0503760 с.3

Таблица № 7

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

На 1 января 2015 года
ФБУ "Калужский ЦСМ"

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
	Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора	-	-	-
	Территориальные органы прокуратуры Российской федерации	-	-	-
	Региональные инспекции Федеральной налоговой службы	-	-	-
	Региональное отделение ПФР РФ	-	-	-
	Региональное отделение ФСС РФ	-	-	-
	Региональное отделение ГО и ЧС	Выполнение предписания №423/1/191 от31.07.2013г.	Установлены доводчики для обеспечения самозакрывания дверей. Установлена новая пожарная лестница.	Предписание выполнено.
	Региональное отделение государственной инспекции труда РФ	-	-	-
	Федеральная служба экологического, технологического и атомного надзора (Ростехнадзор)	Выполнение требований технических регламентов к продукции или к связанным с ними процессами.	Лифт рег.№К-1054лд: не предусмотрен аварийный источник освещения кабины с автоматической подзарядкой; не предъявлена производственная инструкция лифтера и документы по его аттестации.	Согласно установленых сроков выявленные нарушения были устранены.

Руководитель _____ Соколова О.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Андреева Т.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

"06" февраля 2015 г.