



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

ул. Николо-Козинская, д. 63, г. Калуга, 248002; тел: (4842) 53-31-50; факс: (4842) 59-99-67; e-mail: kaluga@priok.gosnadzor.ru;  
http://www.priok.gosnadzor.ru; ОКПО 61840748, ОГРН 1097154013461, ИНН/КПП 7107516785/710701001

г. Калуга, ул. Тульская, д. 16А  
(место составления акта)

06 августа 2018 г.  
(дата составления акта)  
16-00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ № 11-12/9-ЭПК**

По адресу: 248000, Калужская обл., г. Калуга, ул. Тульская, д. 16А  
(место проведения проверки)

на основании: Распоряжения заместителя руководителя Приокского управления  
Ростехнадзора от 09 июня 2018 г. № 3-603-р

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр  
стандартизации, метрологии и испытаний в Калужской области» (далее ФБУ «Калужский  
ЦСМ»), ИНН 4027005028, ОГРН 1024001186637,

(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального  
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

27 июля 2018 г. с 09 час. 10 минут до 11 часов 10 минут. Продолжительность: 2 часа  
01 августа 2018г. с 09 час. 00 минут до 11 часов 00 минут. Продолжительность: 2 часа  
06 августа 2018г. с 15 час. 00 минут до 16 часов 00 минут. Продолжительность: 1 часа

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня (5 часов).  
(рабочих дней, часов)

Акт составлен: Приокским Управлением Ростехнадзора.  
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ФБУ «Калужский ЦСМ»  
Соколова Ольга Николаевна

27.07.18 г. 09-10

  
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения  
проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

1. Федоров Иван Викторович Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Калужской области
2. Потехин Александр Сергеевич Государственный инспектор отдела общепромышленного надзора по Калужской области

с участием: не привлекались.

(в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

- Лебедев Александр Федорович – начальник эксплуатационно-технического отдела

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований в электроэнергетике:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Положение нормативного (правового) акта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1.	Лифт рег. № К-1054лд: не предъявлено руководство (инструкция) по эксплуатации лифтов.	Статья 3 пункт 3 Технический регламент таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» (утвержден решением комиссии таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824).	Юридическое лицо - ФБУ «Калужский ЦСМ»
2.	Лифт рег. № К-1054лд: не функционирует аварийный источник освещения кабины с автоматической подзарядкой.	Статья 4 пункт 1 - Приложение 1. пункт 1.6. Технический регламент таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» (утвержден решением комиссии	Юридическое лицо - ФБУ «Калужский ЦСМ»

		<p>таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824).</p> <p>статья 5 Технический регламент таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» -ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке» пункт 5.5.6.15.2.</p>	
3.	<p>Не предъявлены документы, подтверждающие аттестацию специалиста, ответственного за организацию эксплуатации лифтов.</p>	<p>Статья 4. пункт 3. Технический регламент таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» (утвержден решением комиссии таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824).</p> <p>пункт 4 подпункт с), пункт 17 подпункт а), подпункт и) Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных</p>	<p>Юридическое лицо - ФБУ «Калужский ЦСМ»</p>